



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.85, тел.: (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Красногвардейскому району
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел.: (812) 224-27-84

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел.: (812) 224-27-84

Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр., дом 3

«25» сентября 2020 года
11 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 32-1-290

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Красногвардейского района
управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Солохина
Антонна Владимировича № 32-1-290 от «24» августа 2020 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты здания общеобразовательного
учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Перевозный, д.19, литер А.
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:
- Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей №533 «Образовательный
комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей №
533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 195112, г. Санкт-
Петербург, пер. Перевозный, д.19, литер А; ИНН - 7806040322.
(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«18» сентября 2020 года с 12:00 до 13:00, продолжительность 1 час 00 минут;

«25» сентября 2020 года с 10:00 до 11:00, продолжительность 1 час 00 минут;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа 00 минут

(рабочих дней / часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

- Директор ГБОУ лицей № 533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Кунц Майя
Юрьевна (справка от 26.02.2020 №18/14-71), 18.09.2020 в 12.час. 00 мин.
(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

М.Б.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
б/н от 25.08.2020

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Трубчанинова Анна Александровна – инспектор
отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по
Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вылавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Директор ГБОУ лицей № 533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Кунц Майя Юрьевна (справка от 26.02.2020 №18/14-71)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица - правообладателя объекта защиты;
 - проведено обследование и осмотр объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Перевозный, д.19, литер А.

Расчёты по оценке пожарных рисков: не проводились

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности не разрабатывались (отсутствуют).
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Объект защиты не является объектом культурного наследия.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

Выявлены факты невыполнения предписания органа осуществляющего государственный пожарный надзор – не выполнены пункты предписания № 2-14-562/1/1 от 22.11.2018, а именно п.п. 1,2,3,5,6,7 (срок устранения нарушений, указанных в предписании № 2-14-562/1/1 от 22.11.2018 – до 01.11.2019).

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Здание не оборудовано требуемым 4 типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.08.2008г №123-ФЗ п.1, ч.2, ст.1; ч.3, ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ст. 54; ст. 84; СП 3.13130.2009, раздел 7, табл.2	Директор ГБОУ лицей № 533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Кунц Майя Юрьевна
2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в автоматическом режиме от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации не запускается. Фактически система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрена в полуавтоматическом режиме.	Федеральный закон от 22.08.2008г №123-ФЗ п.1, ч.2, ст.1; ч.3, ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ст. 54; ст. 84; СП 3.13130.2009, п.3.3	Кунц М.Ю.

	(Для 3-5-го типов полуавтоматическое управление допускается использовать только в отдельных зонах оповещения).		
3.	Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов.	Федеральный закон от 22.08.2008г №123-ФЗ п.1, ч.2, ст.1; ч.4, ст.4; п.2, ч.1, ст.6; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 3.9	Кунц М.Ю.
5.	В здании общий уровень звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) менее 75 дБА.	Федеральный закон от 22.08.2008г №123-ФЗ п.1, ч.2, ст.1; ч.3, ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ст. 54; ст. 84; СП 3.13130.2009, п. 4.1	Кунц М.Ю.
	В помещении спортивного зала линейные дымовые пожарные извещатели находится в не исправном состоянии.	ППР в РФ, п.61	Кунц М.Ю.
	На пути эвакуации у эвакуационного выхода, размещено (установлено) оборудование (устройство металлоискателя), препятствующее свободной эвакуации людей	ППР в РФ, п.23е, 36б	Кунц М.Ю.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось;
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: отсутствуют
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 32-1-290/1/1 от 25 сентября 2020 года.
7. Карточка учета профилактической работы: № 235 от 25.09.2020

8. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
9. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался
10. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: Акт замены оборудования, справка

Подписи лиц, проводивших проверку:



Трубчанинова Анна Александровна – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«25» сентября 2020 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Рыков Майя Юльевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

инспектор ГБОУ МЧС № 533

«25» сентября 2020 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)